


## INDICAZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FIRST RAIN

1. Il diametro massimo ammissibile all'ingresso del trattamento è 315 mm; per diametri maggiori occorre prevedere un pozzetto iniziale in cls (a cura del cliente) di volume almeno pari a 2 mc.
2. Seguire per la posa ed il rinterro dei manufatti la scheda "Consigli di installazione".
3. Prevedere dei chiusini d'ispezione con passo d'uomo di dimensioni adeguate a consentire le operazioni di manutenzione.
4. La quota di estradosso della tubazione di by-pass deve essere necessariamente minore della quota del chiusino delle vasche (in quanto altrimenti, nel caso di funzionamento a pieno tubo, l'acqua uscirebbe dai chiusini).
5. Comunicare in fase d'ordine quote e diametri di ingresso - by pass e uscita del pozzetto scolmatore.

<b>Nome File</b> DS IS00918	<b>Titolo dell'opera</b> Impianto di prima pioggia in continuo: FR30  Portata = 30 l/s - Superficie 5400 mq	<b>Comm. n°</b>	
<b>Titolo disegno</b> FIRST RAIN FR 30		<b>Contratto n°</b>	
<b>REDI</b>  Ufficio tecnico Tel. +39 051 6175395 infotecnico.isea@alixaxis.com www.redi.it - www.alixaxis.it	<b>Oggetto del disegno</b> Pianta e Prospetto  Schema di massima	<b>Scala</b> 1:35  - A3 S format -	<b>Data</b> 2023  Proprietà Riservata