



## INDICAZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FIRST RAIN

1. Il diametro massimo ammissibile all'ingresso del trattamento è 315 mm; per diametri maggiori occorre prevedere un pozzetto iniziale in cls (a cura del cliente) di volume almeno pari a 2 mc.
2. Seguire per la posa ed il rinterro dei manufatti la scheda "Consigli di installazione".
3. Prevedere dei chiusini d'ispezione con passo d'uomo di dimensioni adeguate a consentire le operazioni di manutenzione.
4. La quota di estradosso della tubazione di by-pass deve essere necessariamente minore della quota del chiusino delle vasche (in quanto altrimenti, nel caso di funzionamento a pieno tubo, l'acqua uscirebbe dai chiusini).
5. Comunicare in fase d'ordine quote e diametri di ingresso - by pass e uscita del pozzetto scolmatore.

<b>Nome File</b> DS IS00914	<b>Titolo dell'opera</b> Impianto di prima pioggia in continuo: FR10	<b>Comm. n°</b>	
<b>Titolo disegno</b> FIRST RAIN FR 10	Portata = 10 l/s - Superficie 1800 mq	<b>Contratto n°</b>	
<b>REDI</b> Ufficio tecnico Tel. +39 051 6175395 infotecnico.isea@alixaxis.com www.redi.it - www.alixaxis.it	<b>Oggetto del disegno</b> Pianta e Prospetto  Schema di massima	<b>Scala</b> 1:30  - A3 S format -	<b>Data</b> 2023  Proprietà Riservata