



INDICAZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FIRST RAIN

1. Il diametro massimo ammissibile all'ingresso del trattamento è 315 mm; per diametri maggiori occorre prevedere un pozzetto iniziale in cls (a cura del cliente) di volume almeno pari a 2 mc.
2. Seguire per la posa ed il rinterro dei manufatti la scheda "Consigli di installazione".
3. Prevedere dei chiusini d'ispezione con passo d'uomo di dimensioni adeguate a consentire le operazioni di manutenzione.
4. La quota di estradosso della tubazione di by-pass deve essere necessariamente minore della quota del chiusino delle vasche (in quanto altrimenti, nel caso di funzionamento a pieno tubo, l'acqua uscirebbe dai chiusini).
5. Comunicare in fase d'ordine quote e diametri di ingresso - by pass e uscita del pozzetto scolmatore.

<div>Nome File</div> <div>DS IS00910</div>		<div>Titolo dell'opera</div> <div>Impianto di prima pioggia in continuo: FR2</div>		<div>Comm. n°</div>	
<div>Titolo disegno</div> <div>FIRST RAIN FR 2</div>		<div>Portata = 2 l/s - Superficie 360 mq</div>		<div>Contratto n°</div>	
<div><div><div>REDI</div><div>ISEA</div></div><div>Ufficio tecnico</div><div>Tel. +39 051 6175395</div><div>infotecnico.isea@alixaxis.com</div><div>www.redi.it - www.alixaxis.it</div></div> <div><div><div></div><div>alixaxis</div></div></div>		<div>Oggetto del disegno</div> <div>Pianta e Prospetto</div>		<div>Scala</div> <div>1:20</div> <div>- A3 S format -</div>	<div>Data</div> <div>2023</div> <div>Proprietà Riservata</div>
		<div>Schema di massima</div>			