



INDICAZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FIRST RAIN

1. Il diametro massimo ammissibile all'ingresso del trattamento è 315 mm; per diametri maggiori occorre prevedere un pozzetto iniziale in cls (a cura del cliente) di volume almeno pari a 2 mc.
2. Seguire per la posa ed il rinterro dei manufatti la scheda "Consigli di installazione".
3. Prevedere dei chiusini d'ispezione con passo d'uomo di dimensioni adeguate a consentire le operazioni di manutenzione.
4. La quota di estradosso della tubazione di by-pass deve essere necessariamente minore della quota del chiusino delle vasche (in quanto altrimenti, nel caso di funzionamento a pieno tubo, l'acqua uscirebbe dai chiusini).
5. Comunicare in fase d'ordine quote e diametri di ingresso - by pass e uscita del pozzetto scolmatore.

Nome File DS IS00911	Titolo dell'opera Impianto di prima pioggia in continuo: FR4 Portata = 3 l/s - Superficie 540 mq	Comm. n°	
Titolo disegno FIRST RAIN FR 4		Contratto n°	
REDI Ufficio tecnico Tel. +39 051 6175395 infotecnico.isea@alixaxis.com www.redi.it - www.alixaxis.it	Oggetto del disegno Pianta e Prospetto Schema di massima	Scala 1:20 - A3 S format -	Data 2023 Proprietà Riservata