



INDICAZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FIRST RAIN

- 1. Il diametro massimo ammissibile all'ingresso del trattamento è 315 mm; per diametri maggiori occorre prevedere un pozzetto iniziale in cls (a cura del cliente) di volume almeno pari a 2 mc.
- 2. Seguire per la posa ed il rinterro dei manufatti la scheda “Consigli di installazione”.
- 3. Prevedere dei chiusini d'ispezione con passo d'uomo di dimensioni adeguate a consentire le operazioni di manutenzione.
- 4. La quota di estradosso della tubazione di by-pass deve essere necessariamente minore della quota del chiusino delle vasche (in quanto altrimenti, nel caso di funzionamento a pieno tubo, l'acqua uscirebbe dai chiusini).
- 5. Comunicare in fase d'ordine quote e diametri di ingresso - by pass e uscita del pozzetto scolmatore.

Nome File DS IS00913		Titolo dell'opera Impianto di prima pioggia in continuo: FR8		Comm. n°	
Titolo disegno FIRST RAIN FR 8		Portata = 6 l/s - Superficie 1080 mq		Contratto n°	
<div>REDI</div> <div>Ufficio tecnico Tel. +39 051 6175395 infotecnico.isea@alixaxis.com www.redi.it - www.alixaxis.it</div>		<div>alixaxis</div> <div>Oggetto del disegno Pianta e Prospetto</div>		Scala 1:30	Data 2023
		Schema di massima		- A3 S format -	
				Proprietà Riservata	