



INDICAZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI RAIN:

- Il diametro massimo ammissibile all'ingresso del trattamento è 315 mm. Per diametri maggiori occorre prevedere un pozzetto iniziale in cls (a cura del cliente) di volume almeno pari a 2 mc.
- Seguire per la posa e il reinterro dei manufatti la scheda "Modalità d'interro" allegata e il presente schema grafico.
- Prevedere in corrispondenza della vasca contenente l'elettropompa un chiusino d'ispezione con passo d'uomo di dimensioni adeguate a consentire le operazioni di installazione e manutenzione.
- Quota estradosso tubazione di by-pass necessariamente < quota chiusino vasche d'accumulo (in quanto, nel caso di funzionamento a pieno tubo, l'acqua uscirebbe dai chiusini).
- Il raccordo tra più vasche di accumulo è da effettuarsi con vasche posate e scavo aperto.
- comunicare in fase d'ordine i diametri delle tubazioni e quote di entrata e by-pass dello scolmatore al fine di predisporlo per la posa.

Nome File DS_IS00905	Titolo dell'opera Impianto di prima pioggia: RAIN 50	Comm. n°	
Titolo disegno RAIN 50	Trattamento acque di prima pioggia per superfici fino a 5.000 mq	Contratto n°	
REDI Ufficio tecnico Tel. +39 051 6175395 infotecnico.isea@alixaxis.com www.redi.it - www.alixaxis.it	Oggetto del disegno Pianta e Prospetto	Scala 1 : 40	Data 2023
	Schema di massima	- A3 S format -	Proprietà Riservata