

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / Contact details of the ACS owner : FIP - Formatura Iniezione Polimeri S.p.A. Località Pian di Parata 16015 Casella (Genova) Italie	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : PVC-U fitting (FIP 0102)
--	---

Type de produit fini / Type of finished product :

tube / pipe joint / seal, gasket, o-ring... revêtement / coating
 produit de jointoyage / sealing product raccord et manchon / fittings composant d'accessoires / accessories components
 autre / other :

Nature du matériau / Type of material :

polychlorure de vinyl PVC polybutylène PB éthylène-propylène EPDM
 PVC surchloré PVC-C polyamide PA butadiène-acrylonitrile NBR
 polyéthylène PE polytétrafluoroéthylène PTFE autre / other :
 polyéthylène réticulé PEX acrylonitrile-butadiène-styrène ABS
 polypropylène PP à base de résine époxydique / epoxy resin

Commentaires / Comments :
 Couleur du matériau / Material color : Gris / Grey
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 17 MAT NY 065

Formulation chimique / Chemical formulation :

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives /
 Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Commentaires / Comments : Ce certificat couvre toutes les sources d'approvisionnement pour les préparations commerciales qui peuvent être utilisées alternativement. / This certificate covers all supply sources for commercial preparations which can be used alternatively.

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 /
Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 :

Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 3 cm²/L
 Date des essais / Tests date : du 18 septembre au 27 octobre et du 06 au 30 novembre 2017 / from September 18 to October 27 and November 06 to 30, 2017.

Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n°99-217 du 12 avril 1999.
Comments : The migration test carried out according to the standards XP P 41-250-1/2/3 and NFP 41-290 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of April 1999.

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Clémence Tafforeau Signature :
 Chef de Service / Material Department Manager

A la date du / Date of issue : 30 novembre 2017
 Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 29 mars 2022

Commentaires / Comments : Renouvellement de l'ACS 12 MAT NY 020. Ce document est une mise à jour de l'ACS délivrée le 29 mars 2017. Il garde par conséquent la même date d'expiration. / Renewal of the ACS 12 MAT NY 020. This document is an update of the ACS issued the 29 March 2017. Consequently, its expiry date remains the same.

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Lyon, le 08 Avril 2022

Christelle AUTUGELLE
Phone : 00 33 4 37 65 29 62
Fax : 00 33 4 37 65 29 53
cautugelle@groupecarso.com

FIP S.p.A.
Daniele De Fraia
Localita Pian di Parata
16015 CASELLA (GENOVA)
ITALIE

Objet : Renouvellement d'ACS
V/Ref. : Demande du 09.11.2021

Monsieur,

Par la présente, je confirme avoir reçu de la part de la société **FIP S.p.A.** la demande de renouvellement de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) **17 MAT NY 065** délivrée sur le produit

PVC-U fittings (FIP 0102)

Conformément à la circulaire DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000, un délai de un an est prévu pour le renouvellement de cette ACS et ce, à compter de la date de demande de renouvellement qui doit normalement intervenir 6 mois avant la date d'expiration des ACS.

Cette ACS devra donc être renouvelée **avant le 29 Septembre 2022**. Pendant cette période, l'ACS reste **valable**.

L'étude de la composition du produit est actuellement toujours en cours dans mes services.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression, de mes salutations distinguées.



Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
Materials' Laboratory Manager