



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000278

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 29.07.2013 г. по 28.07.2016 г.

код ОК 005 (ОКП)

22 4800

№ ССБК ИТ.ПБ09.Н000092

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3760 00

Заявитель «F.I.P S.P.A», Адрес: LOCALITÀ PIAN DI PARATA, 16015 CASELLA (GE), Italy.  
Телефон: +39 010 96211

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель «F.I.P S.P.A», Адрес: LOCALITÀ PIAN DI PARATA, 16015 CASELLA (GE), Italy.  
Телефон: +39 010 96211

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ», 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел.+7 495 771-7472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Трубы, соединительные детали к ним и запорно-регулирующая арматура из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ. PVC-C), т.м. TemperFIP100®. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18, 4.20). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ (приложение бланк № ПС 000087)

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний № 331-С

от 17.07.2013 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 22.09.2010 г.

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00033 от 29.07.2013 г. по 29.07.2016 г., выдан ОС "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

Представленные документы

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

Д.А. Капранов





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000087

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК ИТ.ПБ09.Н000092

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной  
основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытания на горючесть"	Группа горючести – Г1 слабогорючие
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

Д.А. Капранов

